



## VKF Hagelschutz Nr. 32610

**Inhaber /-in**  
AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** FS37 Flachschiebeziegel

**Beschreibung** Gettnauer Tondachziegel FS37 (Flachschiebeziegel) für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 254 x 431 mm, Decklänge: ca. 300 bis 372 mm, Deckbreite: ca. 211 mm.  
Stärke in der Fläche > 9.5 mm.  
Farben: Naturrot, Braun, Rot geflammt, Dunkelgrau, Anthrazit.  
Herstellerwerk: Gettnau.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 132-3' (12. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 28.04.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch